



Gemeindefeuerwehr Kalkhorst

Der Gemeindeführer



Amt Klützer Winkel
Schloßstraße 1
23948 Klütz

Jan Krüger
Dorfstraße 37
23948 Warnkenhagen
Tel.: 01729885271
Jan.Ackerbau@gmail.com

Warnkenhagen, 07.12.2021

Betreff: Stellungnahme Lückenschluss Dönkendorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir als Feuerwehr wurden gebeten, eine Stellungnahme bezüglich der Löschwasserversorgung im Ortsteil Dönkendorf abzugeben.

Unsere Gemeinde beschafft zurzeit ein Tanklöschfahrzeug mit einem Tankvolumen von 3.000 Litern Löschwasser. So können wir zum Beispiel bei einem Brandfall in Dönkendorf mit dem vorhandenen DN80-Hydranten das Fahrzeug einspeisen und die Menschenrettung durchführen.

Für die stabile Wasserversorgung steht uns in Dönkendorf ein großer Löschteich mit einem Zu- und Ablauf zur Verfügung, der auch im Sommer Wasser führt.

Die Entfernung vom Löschteich bis zum Lückenschluss beträgt genau 400 Meter. Da wir in den beiden Ortswehren über je einen STA (Schlauchtransportanhänger) mit jeweils 800 Metern Schlauchmaterial verfügen, ist eine schnelle und stabile Wasserversorgung gesichert.

Zudem wird parallel mit uns die Feuerwehr der Stadt Dassow alarmiert, sodass wir hier kein Problem für die Löschwasserversorgung sehen.

OBM Jan Krüger
Gemeindeführer

BM Felix Lenschow
Stv. Gemeindeführer