

Beschlussauszug aus der Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Klütz vom 05.06.2023

Top 5.8 Abwägung der Anschaffung von Münzautomaten für die Duschen im Funktionsgebäude des neuen Sportplatzes

Ein Ausschussmitglied merkt an, dass die Münzautomaten mit dem Heizungssystem der Duschen kompatibel sein müssen. Die Amtsverwaltung soll daher Rücksprache mit dem Heizungsbauer halten, ob der Einbau der Münzautomaten unproblematisch ist. Es soll möglichst schnell heißes Wasser zur Verfügung stehen.

Des Weiteren wird um Aufstellung der weiteren Kosten für den Einbau der Elektrik und den Anschluss an die Duschen gebeten.