

Beratungsverlauf Wasserschaden in der Außenwand des neuen Funktionsgebäudes

Übersicht

<i>Gremium</i>	<i>Sitzungsdatum</i>	<i>Beschlussart</i>
Bauausschuss der Stadt Klütz (Kenntnisnahme)	11.12.2025	zur weiteren Bearbeitung

Ausführlicher Beratungsverlauf

11.12.2025	Sitzung des Bauausschusses der Stadt Klütz
-------------------	---

Wortprotokoll

Messprotokolle der Nachmessung zeigen keine erhöhte Feuchtigkeit nach der Trocknung mehr an. Offensichtlich ist der Wasserschaden nicht durch einen technischen Defekt, sondern durch ein Starkregenereignis entstanden. Prüfung, ob Wasserschaden und Behebung bei der Bauwesenversicherung angemeldet ist.

Beschluss

Abstimmung