

Amt Klützer Winkel

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: SV Klütz/05/10/5688			
Federführend: FB II Bau- und Ordnungswesen	Status: öffentlich AZ: Datum: 29.12.2010 Verfasser: Antje Zimmer			
Zustimmung zur Planung für die Erneuerung der Trinkwasserleitungen des Zweckverbandes im Bereich Tarnewitzerhagen bis Christinenfeld und Klütz- Am Wasserwerk				
Beratungsfolge:				
Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
Bauausschuss der Stadt Klütz Stadtvertretung Klütz				

Sachverhalt:

Der Zweckverband plant für 2011 die Erneuerung der Trinkwasserleitungen für folgende Bereiche:

1. Christinenfeld- Tarnewitzerhagen
Die zurzeit auf einer Ackerfläche zwischen Christinenfeld und Tarnewitzerhagen verlaufende PE- Leitung d 50 soll stillgelegt und durch eine neue Leitung (Baulänge ca. 1.600m) neben dem vorhandenen Wirtschaftweg im öffentlichem Bereich von der Druckerhöhungsstation in Eulenkrug bis Tarnewitzerhagen (Kreuzung Straße nach Oberhof) ersetzt werden.
2. Klütz- Wasserwerk
In die vorhandene stillzulegende Stahlleitung soll eine PE- Leitung d 63 einmal aus Richtung Wasserwerk bis zum Toilettenhaus und einmal von der Schloßstraße bis Haus Nr. 3 eingezogen werden. Die beiden Leitungen werden getrennt hergestellt. Die Baulänge beträgt ca. 100 m.

Die Planungsunterlagen können im Bauamt eingesehen werden.

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung stimmt der vorliegenden Planung des Zweckverbandes zur Erneuerung der Trinkwasserleitungen für die Bereiche Christinenfeld- Tarnewitzerhagen und Klütz- Am Wasserwerk zu.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlagen:

Sachbearbeiter/in

Fachbereichsleitung