

# Stadt Klütz

<b>Mitteilungsvorlage</b>		Vorlage-Nr: <b>SV Klütz/17/11384</b>
Federführend: Zentrale Dienste		Status: öffentlich Datum: 20.03.2017 Verfasser: Madlen Ritschel
<b>Mängelauflistung Sportverein Klütz</b>		
Beratungsfolge:		
Gremium	Teilnehmer	Ja    Nein    Enthaltung
Hauptausschuss der Stadt Klütz Stadtvertretung Klütz		

## Sachverhalt:

Der Sportverein Klütz wurde gebeten eine Mängelliste zu erstellen. Diese wurde durch Herrn Griese und Herrn Drochner erstellt.  
Mängelliste lt. der Begehung vom 11.03.2017.

Schalttafel der Abwasserpumpe, dringend neuen Prüftermin	Derzeit Prüfung durch SV (Herr Ettrich) wer EG der Anlage ist und durch wenn eine Prüfung erfolgen muss
Holztüren Schuppen und Giebelseite marode	Sollte Austausch erfolgen
Auffüllen Betonrecycling Einfahrtbereich	Wird im Zuge der Maßnahme Aschebahn erledigt
Schachtabdeckung Wasserzähler	RÜ Zweckverband; für Schachtabdeckung ist Stadt Klütz verantwortlich
Bestellung Heizöl	V: Frau Ritschel
Bestellung Markierfarbe	V: Frau Ritschel

Zusätzlich wurden die folgenden Mängel noch nicht bearbeitet.  
Auszug aus dem Begehungsprotokoll vom 13.08.2013

Dachreparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterschlag ist beim Eingangsbereich zu öffnen, Schadenbegutachtung erforderlich,</li> <li>- Reparatur Dachrinne sowie Fallrohre (alles PVC)</li> <li>- kompletter Dachneubau nicht erforderlich, da Dach dicht</li> <li>- Giebelseite (links) ist der Ortgang zu reparieren, da Feuchtigkeit in den Dachraum eindringen kann</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportverein Fa. Dreschler – Angebot (Angebote sind zu aktualisieren!)</li>   <li>Anfrage, nur Materialkosten, Arbeitsleistung durch Verein in Eigenleistung</li> </ul>
---------------	---	---

Es ist derzeit bei keinem der Mängel davon auszugehen, das Gefahr in Verzug besteht. Seitens der Stadtvertretung ist die weitere Verfahrensweise abzustimmen.

## Anlagen:

