

Lebenslauf zu der Vorlage (V Damsh/16/10866-1)**Zustand der Sporthalle aus energetischer Sicht/Nutzung des Hallendaches zur Energiegewinnung
Bericht des Planers****Beschlüsse:****10.10.2017****Bauausschuss der Gemeinde Damshagen**

Herr Kieslich führt kurz in den Auftrag an das Büro ein. Durch das Büro DIA Planer aus Bad Doberan sollte der Bestand aus energetischer Sicht bewertet werden, Verbesserungen aufzeigen und auf die Nutzung von Umweltenergie eingegangen werden. Herr Großmann und Frau Bendin haben die Arbeit vorgestellt und einen Ordner mit ihrer Arbeit übergeben. Ein Kurzbericht wurde den Anwesenden übergeben. Bei normaler Nutzung als Schulsporthalle weicht der Energieverbrauch vom heutigen Stand um etwa das Vierfache ab. Aufgrund der derzeitigen geringen Auslastung kann der jetzige Energieverbrauch nicht für eine energetische Bewertung herangezogen werden.

Er geht noch einmal auf verschiedene Finanzierungsmodelle für PV Anlagen und deren Einsatzmöglichkeiten ein. Das vorliegende Konzept hat verschiedene Bausteine damit die Gesamtmaßnahme über etwa 400 Teuro auch in sinnvolle Abschnitte geteilt werden kann. Problematisch erscheint die Heizungs- und Warmwasseranlage, die zeitnah erneuert werden muss. Ebenfalls ist die bestehende Lüftung problematisch. Aufgrund der Gesamtbetrachtung und der Fördermittelgrundsätze ist die Barrierefreiheit sicherzustellen. Ebenfalls sind die Rettungswege zu prüfen (Brandschutzkonzept). Zu vertiefenden Gesprächen stellt sich das Büro gerne zur Verfügung.

Seitens des Bauausschusses wird kein Beschluss gefasst.

20.02.2018**Bauausschuss der Gemeinde Damshagen**